

Утверждаю:  
Главный инженер ПАО "ЧГК-14"  
Уланов Д.А.  
"28" 08 2024г

ГРАФИК №3-114-1  
температур сетевой воды в точке поставки тепловой энергии для потребителей подключенных к  
тепловым сетям

Тп.в.	T1	T2
>8	63÷68	48
8	63÷68	48
7	63÷68	48
6	63÷68	47
5	63÷68	47
4	63÷68	46
3	63÷68	46
2	63÷68	46
1	63÷68	45
0	63÷68	45
-1	63÷68	44
-2	63÷68	44
-3	64÷69	45
-4	65÷70	46
-5	68÷74	47
-6	70÷76	48
-7	72÷78	48
-8	75÷81	49
-9	78÷85	50
-10	81÷88	51
-11	83÷90	52
-12	84÷91	52
-13	85÷92	53
-14	87÷94	54
-15	89÷96	55
-16	91÷98	55
-17	93÷100	56
-18	95÷102	57
-19	94÷102	58
-20	94÷103	58
-21	96÷105	59
-22	97÷106	60
-23	98÷107	60
-24	99÷108	61
-25	99÷109	61
-26	99÷109	61
-27	99÷109	60
-28	99÷109	60
-29	99÷109	59
-30	99÷109	59
-31	99÷109	58
-32	99÷109	58
-33	99÷109	58
-34	99÷109	57
-35	99÷109	57
-36	99÷109	56
-37	99÷109	56

И.о. директора филиала "Читинская генерация"

А.С. Чебыкин

И.о. заместителя директора по энергетическому комплексу

И.А. Шишкин