

Утверждаю:  
 Главный инженер ГАО "ТГК-14"  
 Уланов Д.А.  
 28 08 2024г

ГРАФИК №2-120  
 температур сетевой воды в точке поставки тепловой энергии для потребителей подключенных к тепловым сетям

Тн.в.	T1	T2
>8	63÷68	48
8	63÷68	48
7	63÷68	48
6	63÷68	47
5	63÷68	47
4	63÷68	46
3	63÷68	46
2	63÷68	46
1	63÷68	45
0	63÷68	45
-1	63÷68	44
-2	63÷68	44
-3	65÷70	45
-4	67÷72	46
-5	70÷75	47
-6	72÷77	48
-7	75÷80	48
-8	77÷82	49
-9	79÷84	50
-10	83÷89	51
-11	85÷91	52
-12	86÷92	52
-13	87÷94	53
-14	88÷95	54
-15	89÷96	55
-16	90÷97	55
-17	92÷99	56
-18	94÷102	57
-19	95÷103	58
-20	96÷104	58
-21	97÷105	59
-22	98÷106	60
-23	99÷107	60
-24	100÷109	61
-25	102÷112	62
-26	103÷113	63
-27	104÷114	63
-28	105÷115	63
-29	105÷115	63
-30	105÷115	62
-31	105÷115	62
-32	105÷115	62
-33	105÷115	61
-34	105÷115	61
-35	105÷115	60
-36	105÷115	60
-37	105÷115	60

И.о. директора филиала "Читинская генерация"



А.С. Чебыкин

И.о. заместителя директора по энергетическому комплексу



И.А. Шишкин