

Утверждаю:
 Главный инженер ПАО "ТЭК-14"
 Уланов Д.А.
 "28 08" 2024г

ГРАФИК №7-90

температура сетевой воды в точке поставки тепловой энергии для потребителей, подключенных к тепловым сетям от котельных

Тн.в.	T1	T2
>8	34÷37	33
8	36÷39	34
7	37÷40	35
6	38÷41	36
5	40÷43	36
4	41÷44	37
3	42÷45	38
2	43÷46	39
1	45÷48	40
0	46÷49	40
-1	47÷50	41
-2	48÷51	42
-3	49÷52	43
-4	50÷54	44
-5	51÷55	44
-6	52÷56	45
-7	53÷57	46
-8	54÷58	46
-9	55÷59	47
-10	56÷60	48
-11	58÷62	49
-12	59÷63	49
-13	60÷64	50
-14	61÷65	51
-15	62÷66	51
-16	63÷67	52
-17	64÷68	53
-18	65÷69	53
-19	66÷71	54
-20	67÷72	55
-21	68÷73	55
-22	69÷74	56
-23	70÷75	56
-24	71÷76	57
-25	72÷77	58
-26	73÷78	58
-27	74÷79	59
-28	76÷80	60
-29	75÷81	60
-30	76÷82	61
-31	77÷83	61
-32	78÷84	62
-33	79÷85	63
-34	80÷86	63
-35	81÷87	64
-36	82÷88	64
-37	84÷90	65

И.о. директора филиала "Читинская генерация"

А.С. Чебыкин

И.о. заместителя директора по энергетическому комплексу

И.А. Шишкин