

Утверждаю:
Главный инженер ПАО "ТГК-14"
Уланов Д.А.
"28 08" 2024г

ГРАФИК №4-95

температура сетевой воды в точке поставки тепловой энергии для потребителей, подключенных к тепловым сетям от котельных

Тп.в.	T1	T2
>8	63÷70	59
8	63÷70	59
7	63÷70	59
6	63÷70	59
5	63÷70	59
4	63÷70	58
3	63÷70	58
2	63÷70	58
1	63÷70	58
0	63÷70	58
-1	63÷70	57
-2	63÷70	57
-3	63÷70	57
-4	63÷70	57
-5	63÷70	57
-6	63÷70	56
-7	63÷70	56
-8	63÷70	56
-9	63÷70	56
-10	63÷70	56
-11	63÷70	55
-12	63÷70	55
-13	63÷70	55
-14	63÷70	55
-15	63÷69	55
-16	65÷71	55
-17	66÷72	56
-18	67÷73	57
-19	67÷74	58
-20	68÷75	58
-21	70÷77	59
-22	71÷78	60
-23	72÷79	60
-24	73÷80	61
-25	74÷81	62
-26	75÷82	63
-27	75÷83	63
-28	76÷85	64
-29	76÷86	65
-30	77÷87	65
-31	78÷88	66
-32	79÷89	67
-33	80÷90	67
-34	81÷91	68
-35	82÷92	69
-36	83÷93	69
-37	85÷95	70

И.о. директора филиала "Читинская генерация"

А.С. Чебыкин

И.о. заместителя директора по энергетическому комплексу

И.А. Шишкин