

Утверждаю:
Главный инженер ПАО "ТГК-14"
Уланов Д.А.
28.08/2024г

ГРАФИК №5-95

температура сетевой воды в точке поставки тепловой энергии для потребителей, подключенных к тепловым сетям

Тп.в.	T1	T2
8	35÷40	33
7	37÷42	35
6	38÷43	37
5	39÷44	38
4	41÷46	39
3	42÷47	40
2	43÷48	41
1	45÷50	42
0	46÷51	43
-1	47÷52	44
-2	49÷54	44
-3	50÷55	45
-4	51÷56	46
-5	52÷57	47
-6	53÷59	48
-7	54÷60	48
-8	55÷61	49
-9	56÷62	50
-10	57÷63	51
-11	59÷65	52
-12	60÷66	52
-13	61÷67	53
-14	62÷68	54
-15	63÷69	55
-16	65÷71	55
-17	66÷72	56
-18	67÷73	57
-19	67÷74	58
-20	68÷75	58
-21	70÷77	59
-22	71÷78	60
-23	72÷79	60
-24	73÷80	61
-25	74÷81	62
-26	75÷82	63
-27	76÷83	63
-28	78÷85	64
-29	79÷86	65
-30	80÷87	65
-31	80÷88	66
-32	81÷89	67
-33	82÷90	67
-34	83÷91	68
-35	84÷92	69
-36	85÷93	69
-37	87÷95	70

И.о. директора филиала "Читинская генерация"

И.о. заместителя директора по энергетическому комплексу

А.С. Чебыкин

И.А. Шишкин