

Утверждаю:  
Главный инженер ПАО "ТЭК-14"  
Уланов Д.А.  
"28" 08 / 2024г

ГРАФИК №3-114-2  
температур сетевой воды в точке поставки тепловой энергии для потребителей подключенных к  
тепловым сетям

Тп.в.	T1	T2
>8	52÷62	48
8	52÷62	48
7	52÷62	48
6	52÷62	47
5	52÷62	47
4	52÷62	46
3	52÷62	46
2	52÷62	46
1	52÷62	45
0	52÷62	45
-1	52÷62	44
-2	52÷62	44
-3	57÷66	45
-4	63÷70	46
-5	68÷74	47
-6	69÷75	48
-7	70÷76	48
-8	73÷79	49
-9	76÷83	50
-10	81÷88	51
-11	80÷87	52
-12	81÷88	52
-13	82÷89	53
-14	84÷91	54
-15	86÷93	55
-16	88÷95	55
-17	90÷97	56
-18	92÷99	57
-19	91÷99	58
-20	91÷100	58
-21	93÷102	59
-22	94÷103	60
-23	95÷104	60
-24	96÷105	61
-25	96÷106	61
-26	96÷106	61
-27	96÷106	60
-28	96÷106	60
-29	96÷106	59
-30	96÷106	59
-31	96÷106	58
-32	96÷106	58
-33	96÷106	58
-34	96÷106	57
-35	96÷106	57
-36	96÷106	56
-37	96÷106	56

И.о. директора филиала "Читинская генерация"

А.С. Чебыкин

И.о. заместителя директора по энергетическому комплексу

И.А. Шишкин