

Утверждаю:
Главный инженер ПАО "ТГК-14"
Уланов Д.А.
"28 08" 2024г

ГРАФИК №1-106-2
температур сетевой воды в точке поставки тепловой энергии для потребителей подключенных к
тепловым сетям

Тн.в.	T1	T2
>8	64÷70	54
8	64÷70	53
7	64÷70	53
6	64÷70	53
5	64÷70	53
4	64÷70	52
3	64÷70	52
2	64÷70	52
1	64÷70	51
0	64÷70	51
-1	64÷70	51
-2	64÷70	50
-3	64÷70	50
-4	64÷70	50
-5	64÷70	50
-6	66÷72	49
-7	67÷74	49
-8	68÷75	49
-9	70÷77	50
-10	72÷79	51
-11	73÷80	52
-12	75÷82	52
-13	76÷83	53
-14	77÷84	54
-15	78÷85	55
-16	79÷86	55
-17	80÷87	56
-18	81÷88	57
-19	82÷89	58
-20	83÷90	58
-21	84÷91	59
-22	86÷95	60
-23	87÷96	60
-24	88÷97	61
-25	89÷98	62
-26	91÷100	63
-27	92÷102	63
-28	93÷103	64
-29	93÷103	65
-30	93÷103	65
-31	93÷103	66
-32	93÷103	66
-33	93÷103	66
-34	93÷103	65
-35	93÷103	65
-36	93÷103	66
-37	93÷103	65

И.о. директора филиала "Читинская генерация"

А.С. Чебыкин

И.о. заместителя директора по энергетическому комплексу

И.А. Шишкин