

Утверждаю:
 Главный инженер ТЭО "ТЭК-14"
 Уланов Д.А.
 "28" 08 2024г

ГРАФИК №6-80

температура сетевой воды в точке поставки тепловой энергии для потребителей, подключенных к тепловым сетям

Тп.в.	T1	T2
>8	33÷35	32
8	34÷36	33
7	34÷37	34
6	35÷38	35
5	37÷40	36
4	38÷41	37
3	39÷42	38
2	40÷43	39
1	41÷44	39
0	42÷45	40
-1	43÷46	41
-2	44÷47	42
-3	45÷48	42
-4	46÷49	43
-5	47÷50	44
-6	47÷51	45
-7	48÷52	45
-8	49÷53	46
-9	50÷54	47
-10	51÷55	47
-11	52÷56	48
-12	53÷57	49
-13	54÷58	50
-14	55÷59	50
-15	56÷60	51
-16	57÷61	52
-17	58÷62	52
-18	58÷62	53
-19	59÷63	54
-20	60÷64	54
-21	61÷65	55
-22	61÷66	56
-23	62÷67	56
-24	63÷68	57
-25	64÷69	58
-26	65÷70	58
-27	66÷71	59
-28	67÷72	59
-29	67÷72	60
-30	68÷73	61
-31	69÷74	61
-32	70÷75	62
-33	71÷76	63
-34	72÷77	63
-35	72÷78	64
-36	73÷79	64
-37	74÷80	65

И.о. директора филиала "Читинская генерация"

И.о. заместителя директора по энергетическому комплексу

 А.С. Чебыкин
 И.А. Шишкин